

E/F 1386
v/Thomas Sørensen
Krusågade 35 1, sal
1719 Kbh. V.

Valby d. 2005-04-08

Byggenotat af d. 06.04.05.

I forbindelse med renovering af øvre facade for henholdsvis Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, er der foranlediget opsætning af stillads.

På given foranledning, blev taget gennemgået for eventuelle skader, og følgende kan noteres:

Tilskæring af tegl, herunder lægning, omkring ovenlysvinduer er mangelfuld, og skal ændres.

Tilskæringen og oplægningen er behæftet med fejl, og der er forøget risiko for opfugtning/vandskade, samt direkte beskadigelse af undertag ved solens ultraviolette stråler.

Det anbefales at det udbedres straks, således at det opstillede stillads kan benyttes.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

