

Thomas Sørensen

Fra: Thomas Sørensen [1902@get2net.dk]
Sendt: 28. april 2005 18:29
Til: Kurt Nicolaisen (kn@gaihede.dk)
Cc: Bestyrelsen@Ef1386. Dk (bestyrelsen@ef1386.dk)
Emne: EF1386 - byggemødereferat, aftaleseddel, tilsynsnotater.

Hej Kurt

Håber du er kommet dig over flytterodet.

For en god ordensskyld, ønsker bestyrelsen snarest muligt – og som aftalt – tilsendt sidste byggemødereferat + aftaleseddel pr. mail.

Fremsender du en infoskrivelse vedr. malerarbejdet?

Der ønskes min. tilsynsnotater vedr.

-

- Afrensning af facaden - er hele facaden som den godkendte prøve?

Nedenstående er uddrag fra beskrivelsen – gøres arbejdet som beskrevet.

- Vinduer, døre m.v. afdækkes eller skærmes af under omfugningsarbejdet. Afdækning / afskærmning opsættes dagligt i områder, hvor der arbejdes, og fjernes igen ved arbejdstids ophør.
- Eksisterende mørtelfuger udfræses i fuld tværsnit til minimum 20 mm dybde, målt fra murstenenes forside. Hvor der forekommer huller i mørtelfugerne udfræses / udhugges fugerne endvidere til minimum 55 mm dybde, målt fra murstenenes forside.
- Inden mørtelfuger udsættes og atter igen inden fugning foretages forvandes murværket. Murværket forvandes grundigt med vandslange og spreder, og der vandes ikke i større felter, end at murværket stadig er fugtigt, dog uden at være blankt af vand, når udsætning af studsfuger foretages eller når fugning udføres.
- Gøres arbejdet ikke som beskrevet i beskrivelsen skal det blot noteres (skal noteres, i tilfælde af problemer senere) – hermed ikke sagt at praksis skal ændres.

Med venlig hilsen

Thomas Sørensen