

Thomas Sørensen

Fra: Kurt Nicolaisen [kn@gaihede.dk]

Sendt: 9. maj 2005 14:32

Til: 'Thomas Sørensen'

Emne: Tilsynsnotat Facader

E/F 1386

Sendt pr. mail.

Tilsynsnotat af 09-05-05/ Facader!

Det kunne noteres, at der ikke som beskrevet, var foretaget afdækning af vinduer i forbindelse med udkradsning af fuger.

Det omtalte forhold er nævnt for Entreprenøren, og han hæfter selvfølgelig, såfremt der er skader på ruder, der kan henføres til manglende afdækning.

Fuger er udkradset i henhold til beskrivelsen, dog syntes der ikke ved tilsyn at kunne konstateres afvanding.

Fugerne er komprimeres som aftalt, og en smule tilbagelagt i forhold til teglstensoverfladen, som aftalt ved tidligere byggemøde, og godkendelse af fugeprøven.

Det kunne ved tilsyn konstateres at maleren, er påbegyndt malerarbejdet i Krusågade, som aftalt.

Det kunne ved tilsyn konstateres at dørhuller er udført, således at der er klar til isætning af altandøre, i de berørte lejligheder.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen