

Thomas Sørensen

Fra: Kurt Nicolaisen [kn@gaihede.dk]

Sendt: 9. maj 2005 14:23

Til: 'Thomas Sørensen'

Emne: Tilsynsnotat

E/F 1386

Sendt pr. mail.

Tilsynsnotat af 09-05-05/ Bærejern Karnapper!

I forbindelse med nedtagning af de nederste skifter af teglsten, kunne det noteres at der var rusttærringer på bærejernene.

Ved tilsyn af ovennævnte dato, kan det noteres at bærejernene er blevet behandlet i overensstemmelse med den anviste metode.

Jernene er blevet afrenset, og smurt med korrisionsbeskyttelse.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen